

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）



(1) 2022年 6 月		(2) 填表人: 保飞		
(3) 企业生产情况 √				
(4) 设计处理能力 (m ³ /d)		200	(5) 实际处理能力 (m ³ /d)	
			200	
(6) 设备运行记录	a 设备名称	污水处理站		
	b 是否正常	正常 (✓)		不正常 ()
	c 耗电量 (kwh)	2750		
(7) 药(料)品消耗记录	a 药料名称	次氯酸钠		
	b 加药(料)时间	2022年6月10	2022年6月20	
	c 加药(料)量 (kg)	250	575	
	d 投药情况	正常、自动投药 (✓)		不正常 ()
(8) 固体废弃物处理处置记录	a 固废种类及性质	感染性废物 (kg)	损伤性废物 (kg)	病理性废物(kg)
	b 产生量(kg)	3020.2	172.7	9.78
	c 处理(置)去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司		
	d 处理(置)量 (kg)	3202.68		
(9) 污染物指标浓度	出口	流量(m ³ /d)	5316.49	
异常情况和问题处理记录: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> 污水处理设施运行正常。 医疗废物无泄露，正常。 </div>				

填表人: 保飞 审核人: 杨华 2022年 7 月 10 日