污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态	水排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
		是否正常	流量日均值	pH 值日均值	总余氯日均值	清理污泥类型（干/湿	清理污泥量（kg）	清掏时间	药剂 1 名称	投放量（kg）	添加时间
2022年7月1日	污水处理站	是	194.73	7.6	6.384				次氯酸钠		自动
2022年7月2日	污水处理站	是	169.66	7.6	6.583				次氯酸钠		自动
2022年7月3日	污水处理站	是	154.44	7.6	4.647				次氯酸钠		自动
2022年7月4日	污水处理站	是	173.69	7.6	3.871				次氯酸钠		自动
2022年7月5日	污水处理站	是	160.37	7.6	6.082				次氯酸钠		自动
2022年7月6日	污水处理站	是	158.49	7.6	6.487				次氯酸钠		自动
2022年7月7日	污水处理站	是	193.27	7.6	5.431				次氯酸钠	650	自动
2022年7月8日	污水处理站	是	168.54	7.6	6.372				次氯酸钠		自动
2022年7月9日	污水处理站	是	199.63	7.6	6.336				次氯酸钠		自动
2022年7月10日	污水处理站	是	168.23	7.6	5.276				次氯酸钠		自动
2022年7月11日	污水处理站	是	196.37	7.6	6.089				次氯酸钠		自动
2022年7月12日	污水处理站	是	188.64	7.6	5.847				次氯酸钠		自动
2022年7月13日	污水处理站	是	192.37	7.6	7.057				次氯酸钠		自动
2022年7月14日	污水处理站	是	168.73	7.6	6.086				次氯酸钠		自动
2022年7月15日	污水处理站	是	196.27	7.6	5.276				次氯酸钠		自动
2022年7月16日	污水处理站	是	186.47	7.6	5.094				次氯酸钠		自动
2022年7月17日	污水处理站	是	163.11	7.6	5.277				次氯酸钠		自动
2022年7月18日	污水处理站	是	192.69	7.6	4.893				次氯酸钠	720	自动
2022年7月19日	污水处理站	是	186.50	7.6	5.037				次氯酸钠		自动
2022年7月20日	污水处理站	是	192.63	7.6	5.294				次氯酸钠		自动
2022年7月21日	污水处理站	是	186.58	7.6	5.386				次氯酸钠		自动
2022年7月22日	污水处理站	是	196.33	7.6	6.039				次氯酸钠		自动
2022年7月23日	污水处理站	是	198.27	7.6	6.412				次氯酸钠		自动
2022年7月24日	污水处理站	是	186.77	7.6	6.336				次氯酸钠		自动
2022年7月25日	污水处理站	是	186.55	7.6	6.274				次氯酸钠		自动
2022年7月26日	污水处理站	是	190.23	7.6	6.394				次氯酸钠		自动
2022年7月27日	污水处理站	是	198.37	7.6	5.847				次氯酸钠		自动
2022年7月28日	污水处理站	是	168.44	7.6	5.336				次氯酸钠		自动
2022年7月29日	污水处理站	是	192.63	7.6	6.054				次氯酸钠		自动
2022年7月30日	污水处理站	是	198.00	7.6	6.379				次氯酸钠	630	自动
2022年7月31日	污水处理站	是	198.69	7.6	6.662				次氯酸钠		自动
			5705.69							2000	

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

b 采用含氯消毒剂消毒的排污单位应在接触池出口记录总余氯浓度监测值；

c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间： 2022年7月1日-2022年7月31日　　记录人： 保飞　　审核人：李毕忠