

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）



(1) 2022年8月		(2) 填表人: 保飞	
(3) 企业生产情况		生产正常	
(4) 设计处理能力 (m3/d)		200	(5) 实际处理能力 (m3/d) 200
(6) 设备运行记录	a 设备名称	污水处理站	
	b 是否正常	正常 (✓)	不正常 ()
	c 耗电量 (kwh)	2950	
(7) 药(料)品消耗记录	a 药料名称	次氯酸钠	
	b 加药(料)时间	2022年8月15日	2022年8月24日
	c 加药(料)量 (kg)	450	500
	d 投药情况	正常、自动投药 (✓) 不正常 ()	
(8) 固体废物处理处置记录	a 固废种类及性质	感染性废物 (kg)	损伤性废物 (kg) 病理性废物(kg)
	b 产生量(kg)	3813.9	201.8 8.8
	c 处理(置)去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司	
	d 处理(置)量 (kg)	4024.5	
(9) 污染物指标浓度	出口	流量(m3/d)	3937.52
异常情况和问题处理记录: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> 设备情况, 设施没有运行. </div>			

填表人: 保飞

审核人: 科恩

2022年9月16日