污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态	水排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
		是否正常	流量日均值（m3/d）	pH 值日均值	总余氯日均值（mg/L）	清理污泥类型（干/湿）	清理污泥量（kg）	清掏时间	药剂 1 名称	投放量（kg）	添加时间
2022年9月1日	污水处理站	是	104.28	7.6	5.047				次氯酸钠	475	自动
2022年9月2日	污水处理站	是	72.08	7.6	5.336				次氯酸钠		自动
2022年9月3日	污水处理站	是	66.73	7.6	5.493				次氯酸钠		自动
2022年9月4日	污水处理站	是	67.24	7.6	4.289				次氯酸钠		自动
2022年9月5日	污水处理站	是	97.36	7.6	4.116				次氯酸钠		自动
2022年9月6日	污水处理站	是	77.62	7.6	4.547				次氯酸钠		自动
2022年9月7日	污水处理站	是	83.12	7.6	3.988				次氯酸钠		自动
2022年9月8日	污水处理站	是	61.20	7.6	4.005				次氯酸钠		自动
2022年9月9日	污水处理站	是	60.21	7.6	4.386				次氯酸钠		自动
2022年9月10日	污水处理站	是	94.26	7.6	4.931				次氯酸钠		自动
2022年9月11日	污水处理站	是	114.16	7.6	4.863				次氯酸钠		自动
2022年9月12日	污水处理站	是	101.51	7.6	4.297				次氯酸钠		自动
2022年9月13日	污水处理站	是	104.17	7.6	4.386				次氯酸钠		自动
2022年9月14日	污水处理站	是	79.89	7.6	3.983				次氯酸钠		自动
2022年9月15日	污水处理站	是	120.80	7.6	4.047				次氯酸钠	550	自动
2022年9月16日	污水处理站	是	95.95	7.6	6.089				次氯酸钠		自动
2022年9月17日	污水处理站	是	108.79	7.6	5.470				次氯酸钠		自动
2022年9月18日	污水处理站	是	85.86	7.6	4.937				次氯酸钠		自动
2022年9月19日	污水处理站	是	116.17	7.6	4.064				次氯酸钠		自动
2022年9月20日	污水处理站	是	144.92	7.6	2.893				次氯酸钠		自动
2022年9月21日	污水处理站	是	139.31	7.6	4.061				次氯酸钠		自动
2022年9月22日	污水处理站	是	62.90	7.6	4.119				次氯酸钠		自动
2022年9月23日	污水处理站	是	92.60	7.6	4.384				次氯酸钠		自动
2022年9月24日	污水处理站	是	90.28	7.6	3.984				次氯酸钠		自动
2022年9月25日	污水处理站	是	112.75	7.6	4.067				次氯酸钠		自动
2022年9月26日	污水处理站	是	90.88	7.6	4.237				次氯酸钠	600	自动
2022年9月27日	污水处理站	是	115.69	7.6	5.037				次氯酸钠		自动
2022年9月28日	污水处理站	是	104.55	7.6	6.047				次氯酸钠		自动
2022年9月29日	污水处理站	是	115.28	7.6	6.335				次氯酸钠		自动
2022年9月30日	污水处理站	是	73.70	7.6	6.573				次氯酸钠		自动
	2854.26									1625	

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

b 采用含氯消毒剂消毒的排污单位应在接触池出口记录总余氯浓度监测值；

c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间：2022年9月1日-2022年9月30日　　记录人：保飞　　审核人：李毕忠