污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态	水排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
		是否正常	流量日均值	pH 值日均值	总余氯日均值	清理污泥类型（干/湿	清理污泥量（kg）	清掏时间	药剂 1 名称	投放量（kg）	添加时间
			(m3/d)		(mg/L)						
2022年11月1日	污水处理站	是	124.56	7.6	6.260				次氯酸钠	38	自动
2022年11月2日	污水处理站	是	97.96	7.6	5.910				次氯酸钠	38	自动
2022年11月3日	污水处理站	是	126.99	7.6	6.230				次氯酸钠	39	自动
2022年11月4日	污水处理站	是	101.84	7.6	5.820				次氯酸钠	39	自动
2022年11月5日	污水处理站	是	89.41	7.6	6.380				次氯酸钠	38	自动
2022年11月6日	污水处理站	是	93.89	7.6	6.100				次氯酸钠	38	自动
2022年11月7日	污水处理站	是	122.75	7.6	5.940				次氯酸钠	38	自动
2022年11月8日	污水处理站	是	119.53	7.6	6.140				次氯酸钠	38	自动
2022年11月9日	污水处理站	是	88.65	7.6	6.050				次氯酸钠	38	自动
2022年11月10日	污水处理站	是	109.63	7.6	6.460				次氯酸钠	38	自动
2022年11月11日	污水处理站	是	98.15	7.6	6.050				次氯酸钠	38	自动
2022年11月12日	污水处理站	是	108.13	7.6	6.190				次氯酸钠	38	自动
2022年11月13日	污水处理站	是	115.12	7.6	6.040				次氯酸钠	38	自动
2022年11月14日	污水处理站	是	94.64	7.6	6.250				次氯酸钠	38	自动
2022年11月15日	污水处理站	是	120.09	7.6	6.080				次氯酸钠	38	自动
2022年11月16日	污水处理站	是	110.28	7.6	6.230				次氯酸钠	38	自动
2022年11月17日	污水处理站	是	77.09	7.6	6.180				次氯酸钠	38	自动
2022年11月18日	污水处理站	是	105.52	7.6	6.320				次氯酸钠	38	自动
2022年11月19日	污水处理站	是	125.33	7.6	6.280				次氯酸钠	38	自动
2022年11月20日	污水处理站	是	84.65	7.6	5.890				次氯酸钠	38	自动
2022年11月21日	污水处理站	是	104.04	7.6	6.160				次氯酸钠	38	自动
2022年11月22日	污水处理站	是	101.17	7.6	6.360				次氯酸钠	38	自动
2022年11月23日	污水处理站	是	101.47	7.6	6.260				次氯酸钠	38	自动
2022年11月24日	污水处理站	是	88.64	7.6	5.950				次氯酸钠	38	自动
2022年11月25日	污水处理站	是	90.50	7.6	6.220				次氯酸钠	38	自动
2022年11月26日	污水处理站	是	111.21	7.6	5.560				次氯酸钠	40	自动
2022年11月27日	污水处理站	是	118.44	7.6	5.560				次氯酸钠	40	自动
2022年11月28日	污水处理站	是	104.39	7.6	6.540				次氯酸钠	38	自动
2022年11月29日	污水处理站	是	116.03	7.6	6.320				次氯酸钠	38	自动
2022年11月30日	污水处理站	是	149.20	7.6	5.870				次氯酸钠	42	自动
	3199.3									1150	

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

b 采用含氯消毒剂消毒的排污单位应在接触池出口记录总余氯浓度监测值；

c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间： 2022年11月1日-2022年11月30日　　记录人： 保飞　　审核人：李毕忠