污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态	水排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
		是否正常	流量日均值	pH 值日	总余氯日均值	清理污泥类型（干/湿	清理污泥量（kg）	清掏时间	药剂 1 名称	投放量（kg）	添加时间
			(m3/d)	均值	（mg/L）						
2023年1月1日	污水处理站	是	69.56	7.6	6.240				次氯酸钠	35	自动
2023年1月2日	污水处理站	是	61.61	7.6	6.160				次氯酸钠	35	自动
2023年1月3日	污水处理站	是	91.22	7.6	6.130				次氯酸钠	42	自动
2023年1月4日	污水处理站	是	82.08	7.6	6.180				次氯酸钠	40	自动
2023年1月5日	污水处理站	是	84.17	7.6	6.150				次氯酸钠	40	自动
2023年1月6日	污水处理站	是	67.35	7.6	6.110				次氯酸钠	36	自动
2023年1月7日	污水处理站	是	80.58	7.6	6.520				次氯酸钠	42	自动
2023年1月8日	污水处理站	是	67.50	7.6	6.220				次氯酸钠	35	自动
2023年1月9日	污水处理站	是	110.34	7.6	6.320				次氯酸钠	50	自动
2023年1月10日	污水处理站	是	95.25	7.6	6.160				次氯酸钠	48	自动
2023年1月11日	污水处理站	是	106.68	7.6	6.070				次氯酸钠	45	自动
2023年1月12日	污水处理站	是	96.27	7.6	6.450				次氯酸钠	47	自动
2023年1月13日	污水处理站	是	84.84	7.6	6.650				次氯酸钠	47	自动
2023年1月14日	污水处理站	是	108.11	7.6	6.830				次氯酸钠	50	自动
2023年1月15日	污水处理站	是	94.91	7.6	6.460				次氯酸钠	48	自动
2023年1月16日	污水处理站	是	83.05	7.6	6.720				次氯酸钠	48	自动
2023年1月17日	污水处理站	是	103.79	7.6	5.390				次氯酸钠	55	自动
2023年1月18日	污水处理站	是	88.78	7.6	6.700				次氯酸钠	48	自动
2023年1月19日	污水处理站	是	99.24	7.6	5.090				次氯酸钠	50	自动
2023年1月20日	污水处理站	是	80.60	7.6	6.190				次氯酸钠	50	自动
2023年1月21日	污水处理站	是	73.56	7.6	5.780				次氯酸钠	45	自动
2023年1月22日	污水处理站	是	79.61	7.6	5.980				次氯酸钠	45	自动
2023年1月23日	污水处理站	是	92.80	7.6	6.050				次氯酸钠	50	自动
2023年1月24日	污水处理站	是	72.86	7.6	6.400				次氯酸钠	40	自动
2023年1月25日	污水处理站	是	87.16	7.6	6.710				次氯酸钠	42	自动
2023年1月26日	污水处理站	是	68.87	7.6	6.620				次氯酸钠	40	自动
2023年1月27日	污水处理站	是	74.68	7.6	6.370				次氯酸钠	40	自动
2023年1月28日	污水处理站	是	84.93	7.6	6.730				次氯酸钠	42	自动
2023年1月29日	污水处理站		49.43	7.6	6.600				次氯酸钠	20	自动
2023年1月30日	污水处理站	是	97.72	7.6	6.160				次氯酸钠	40	自动
2023年1月31日	污水处理站	是	79.40	7.6	6.530				次氯酸钠	35	
合计			2616.95							1330	

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

b 采用含氯消毒剂消毒的排污单位应在接触池出口记录总余氯浓度监测值；

c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间： 2023年1月1日-2023年1月31日　　记录人： 保飞　　审核人：李毕忠