污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态	水排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
		是否正常	流量日均值	pH 值日均值	总余氯日均值	清理污泥类型（干/湿	清理污泥量（kg）	清掏时间	药剂 1 名称	投放量（kg）	添加时间
			(m3/d)		(mg/L)						
2023年2月1日	污水处理站	是	143.43	7.6	6.840				次氯酸钠	43	自动
2023年2月2日	污水处理站	是	141.51	7.6	6.510				次氯酸钠	43	自动
2023年2月3日	污水处理站	是	142.71	7.6	6.590				次氯酸钠	43	自动
2023年2月4日	污水处理站	是	137	7.6	6.390				次氯酸钠	44	自动
2023年2月5日	污水处理站	是	149.12	7.6	6.340				次氯酸钠	44	自动
2023年2月6日	污水处理站	是	175.80	7.6	6.470				次氯酸钠	50	自动
2023年2月7日	污水处理站	是	124.19	7.6	6.450				次氯酸钠	43	自动
2023年2月8日	污水处理站	是	145.10	7.6	6.300				次氯酸钠	43	自动
2023年2月9日	污水处理站	是	141.38	7.6	6.680				次氯酸钠	43	自动
2023年2月10日	污水处理站	是	133.45	7.6	6.680				次氯酸钠	43	自动
2023年2月11日	污水处理站	是	128.40	7.6	6.540				次氯酸钠	43	自动
2023年2月12日	污水处理站	是	134.62	7.6	6.210				次氯酸钠	43	自动
2023年2月13日	污水处理站	是	125.18	7.6	6.670				次氯酸钠	43	自动
2023年2月14日	污水处理站	是	123.81	7.6	6.510				次氯酸钠	43	自动
2023年2月15日	污水处理站	是	121.36	7.6	6.310				次氯酸钠	44	自动
2023年2月16日	污水处理站	是	115.11	7.6	6.360				次氯酸钠	43	自动
2023年2月17日	污水处理站	是	129.55	7.6	6.400				次氯酸钠	44	自动
2023年2月18日	污水处理站	是	122.86	7.6	6.670				次氯酸钠	44	自动
2023年2月19日	污水处理站	是	145.37	7.6	6.570				次氯酸钠	43	自动
2023年2月20日	污水处理站	是	164.13	7.6	6.300				次氯酸钠	44	自动
2023年2月21日	污水处理站	是	171.93	7.6	6.370				次氯酸钠	50	自动
2023年2月22日	污水处理站	是	154.82	7.6	6.460				次氯酸钠	44	自动
2023年2月23日	污水处理站	是	162.39	7.6	6.390				次氯酸钠	43	自动
2023年2月24日	污水处理站	是	141.88	7.6	6.760				次氯酸钠	43	自动
2023年2月25日	污水处理站	是	155.37	7.6	6.460				次氯酸钠	43	自动
2023年2月26日	污水处理站	是	156.38	7.6	6.360				次氯酸钠	43	自动
2023年2月27日	污水处理站	是	154.33	7.6	6.230				次氯酸钠	43	自动
2023年2月28日	污水处理站	是	151.33	7.6	6.280				次氯酸钠	43	自动
合计			3992.51							1225	

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间：2023年2月1日-2023年2月28日　　记录人：保飞　　审核人：李毕忠