

# 大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2023年 3 月



|                            |                        |                            |                         |              |         |  |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|---------|--|
| 企业生产情况：                    | 正常 (✓)                 |                            |                         | 异常 ( )       |         |  |
| 设计处理能力 (m <sup>3</sup> /d) | 200                    | 实际处理能力 (m <sup>3</sup> /d) | 200                     |              |         |  |
| 设备运行记录                     | 设备名称                   | 污水处理站                      |                         |              |         |  |
|                            | 是否正常                   | 正常 (✓)                     |                         |              | 异常 ( )  |  |
|                            | 耗电量 (kwh)              | 2800                       |                         |              |         |  |
| 辅料（药品）消耗记录                 | 辅料名称                   | 次氯酸钠                       |                         |              |         |  |
|                            | 加药时间                   | 2023年3月13日                 | 2023年3月24日              |              |         |  |
|                            | 加药量 (t)                | 0.60                       | 0.60                    |              |         |  |
|                            | 投药情况                   | 正常、自动投药 (✓)                |                         |              | 不正常 ( ) |  |
| 固体废弃物处理处置记录                | 固废种类及性质                | 感染性医疗废物 (kg)               | 损伤性医疗废物 (kg)            | 病理性医疗废物 (kg) |         |  |
|                            | 产生量                    | 3557.53                    | 371.81                  | 8.46         |         |  |
|                            | 集中委托处置量 (kg)           | 3937.8                     |                         |              |         |  |
|                            | 委托处置处置去向               | 大理丰顺医疗废物处置有限公司             |                         |              |         |  |
| 污水污染物指标浓度（出口）              | 流量 (m <sup>3</sup> /d) | 4167.26                    | 处理量 (m <sup>3</sup> /d) | 4167.26      |         |  |
| 异常情况和问题处理记录：               |                        |                            |                         |              |         |  |
| 无异常，设备及设施运行正常。             |                        |                            |                         |              |         |  |

记录人：保飞

审核人：[Signature]

时间：2023年4月5日