污水处理站运行记录信息表

日期	运行状态	水排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
	污染治理设施	是否正常	流量日均值	pH 值日	总余氯日均值	清理污泥类	清理污泥量	清掏	药剂 1	投放量	添加
			(m3/d)	均值	(mg/L)	型（干/湿	(kg)	时间	名称	(kg)	时间
2023年3月1日	污水处理站	是	129.01	7.6	6.240				次氯酸钠	38	自动
2023年3月2日	污水处理站	是	73.5	7.6	6.160				次氯酸钠	38	自动
2023年3月3日	污水处理站	是	128.79	7.6	6.130				次氯酸钠	38	自动
2023年3月4日	污水处理站	是	136.26	7.6	6.180				次氯酸钠	38	自动
2023年3月5日	污水处理站	是	130.39	7.6	6.150				次氯酸钠	38	自动
2023年3月6日	污水处理站	是	128.37	7.6	6.110				次氯酸钠	38	自动
2023年3月7日	污水处理站	是	133.11	7.6	6.520				次氯酸钠	38	自动
2023年3月8日	污水处理站	是	148.27	7.6	6.220				次氯酸钠	38	自动
2023年3月9日	污水处理站	是	119.63	7.6	6.320				次氯酸钠	38	自动
2023年3月10日	污水处理站	是	120.83	7.6	6.160				次氯酸钠	38	自动
2023年3月11日	污水处理站	是	109.47	7.6	6.070				次氯酸钠	38	自动
2023年3月12日	污水处理站	是	181.09	7.6	6.450				次氯酸钠	38	自动
2023年3月13日	污水处理站	是	129.48	7.6	6.650				次氯酸钠	38	自动
2023年3月14日	污水处理站	是	137.63	7.6	6.830				次氯酸钠	38	自动
2023年3月15日	污水处理站	是	124.39	7.6	6.460				次氯酸钠	38	自动
2023年3月16日	污水处理站	是	151.67	7.6	6.720				次氯酸钠	38	自动
2023年3月17日	污水处理站	是	133.94	7.6	5.390				次氯酸钠	38	自动
2023年3月18日	污水处理站	是	131.39	7.6	6.700				次氯酸钠	38	自动
2023年3月19日	污水处理站	是	164.27	7.6	5.090				次氯酸钠	38	自动
2023年3月20日	污水处理站	是	131.28	7.6	6.190				次氯酸钠	38	自动
2023年3月21日	污水处理站	是	109.88	7.6	5.780				次氯酸钠	38	自动
2023年3月22日	污水处理站	是	128.47	7.6	5.980				次氯酸钠	38	自动
2023年3月23日	污水处理站	是	169.31	7.6	6.050				次氯酸钠	43	自动
2023年3月24日	污水处理站	是	146.83	7.6	6.400				次氯酸钠	39	自动
2023年3月25日	污水处理站	是	147.91	7.6	6.710				次氯酸钠	40	自动
2023年3月26日	污水处理站	是	135.81	7.6	6.620				次氯酸钠	38	自动
2023年3月27日	污水处理站	是	139.27	7.6	6.370				次氯酸钠	38	自动
2023年3月28日	污水处理站	是	146.33	7.6	6.730				次氯酸钠	45	自动
2023年3月29日	污水处理站	是	151.29	7.6	6.600				次氯酸钠	45	自动
2023年3月30日	污水处理站	是	115.71	7.6	6.160				次氯酸钠	38	自动
2023年3月31日	污水处理站	是	133.68	7.6	6.530				次氯酸钠	38	自动
合计											

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间： 2023年3月1日-2023年3月31日　　记录人： 保飞　　审核人：李毕忠