污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态	水排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
		是否正常	流量日均值	pH 值日	总余氯	清理污泥	清理污泥量	清掏	药剂 1	投放量	添加
			(m3/d)	均值	(mg/L)	型（干/湿	(kg)	时间	名称	(kg)	时间
2023年4月1日	污水处理站	是	116.47	7.6	4.371				次氯酸钠	30	自动
2023年4月2日	污水处理站	是	103.54	7.6	3.847				次氯酸钠	30	自动
2023年4月3日	污水处理站	是	123.73	7.6	4.874				次氯酸钠	30	自动
2023年4月4日	污水处理站	是	110.5	7.6	5.327				次氯酸钠	30	自动
2023年4月5日	污水处理站	是	120.83	7.6	5.093				次氯酸钠	30	自动
2023年4月6日	污水处理站	是	103.55	7.6	4.872				次氯酸钠	30	自动
2023年4月7日	污水处理站	是	130.26	7.6	4.336				次氯酸钠	30	自动
2023年4月8日	污水处理站	是	110.09	7.6	4.827				次氯酸钠	30	自动
2023年4月9日	污水处理站	是	102.17	7.6	4.734				次氯酸钠	30	自动
2023年4月10日	污水处理站	是	110.15	7.6	5.239				次氯酸钠	30	自动
2023年4月11日	污水处理站	是	114.81	7.6	5.471				次氯酸钠	30	自动
2023年4月12日	污水处理站	是	115.15	7.6	6.004				次氯酸钠	30	自动
2023年4月13日	污水处理站	是	137.15	7.6	4.827				次氯酸钠	35	自动
2023年4月14日	污水处理站	是	108.61	7.6	4.336				次氯酸钠	30	自动
2023年4月15日	污水处理站	是	127.54	7.6	4.394				次氯酸钠	30	自动
2023年4月16日	污水处理站	是	129.33	7.6	4.867				次氯酸钠	30	自动
2023年4月17日	污水处理站	是	143.32	7.6	5.283				次氯酸钠	40	自动
2023年4月18日	污水处理站	是	128.70	7.6	4.823				次氯酸钠	30	自动
2023年4月19日	污水处理站	是	139.44	7.6	5.947				次氯酸钠	35	自动
2023年4月20日	污水处理站	是	122.29	7.6	3.874				次氯酸钠	30	自动
2023年4月21日	污水处理站	是	120.38	7.6	4.119				次氯酸钠	30	自动
2023年4月22日	污水处理站	是	114.90	7.6	5.196				次氯酸钠	30	自动
2023年4月23日	污水处理站	是	75.45	7.6	5.379				次氯酸钠	30	自动
2023年4月24日	污水处理站	是	122.58	7.6	5.119				次氯酸钠	30	自动
2023年4月25日	污水处理站	是	114.23	7.6	5.338				次氯酸钠	30	自动
2023年4月26日	污水处理站	是	120.34	7.6	5.149				次氯酸钠	30	自动
2023年4月27日	污水处理站	是	121.47	7.6	4.864				次氯酸钠	30	自动
2023年4月28日	污水处理站	是	136.61	7.6	4.843				次氯酸钠	35	自动
2023年4月29日	污水处理站	是	121.11	7.6	5.187				次氯酸钠	30	自动
2023年4月30日	污水处理站	是	110.18	7.6	5.037				次氯酸钠	30	自动
			3554.88								
合计										925	

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间： 2023年4月1日-2023年4月30日　　记录人： 保飞　　审核人：李毕忠