污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态	水排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
		是否正常	流量日均值	pH 值日	总余氯值	清理污泥	清理污泥	清掏	药剂 1	投放量	添加
			(m3/d)	均值	(mg/L)	型（干/湿	(kg)	时间	名称	(kg)	时间
2023年5月1日	污水处理站	是	116.13	7.6	5.271				次氯酸钠	35	自动
2023年5月2日	污水处理站	是	115.92	7.6	5.284				次氯酸钠	35	自动
2023年5月3日	污水处理站	是	117.04	7.6	5.336				次氯酸钠	35	自动
2023年5月4日	污水处理站	是	122.34	7.6	5.007				次氯酸钠	35	自动
2023年5月5日	污水处理站	是	122.72	7.6	5.394				次氯酸钠	35	自动
2023年5月6日	污水处理站	是	120.44	7.6	5.271				次氯酸钠	35	自动
2023年5月7日	污水处理站	是	110.62	7.6	5.094				次氯酸钠	35	自动
2023年5月8日	污水处理站	是	122.70	7.6	4.867				次氯酸钠	35	自动
2023年5月9日	污水处理站	是	116.52	7.6	5.003				次氯酸钠	35	自动
2023年5月10日	污水处理站	是	128.79	7.6	5.274				次氯酸钠	35	自动
2023年5月11日	污水处理站	是	123.09	7.6	5.241				次氯酸钠	35	自动
2023年5月12日	污水处理站	是	129.55	7.6	5.386				次氯酸钠	35	自动
2023年5月13日	污水处理站	是	124.59	7.6	5.294				次氯酸钠	35	自动
2023年5月14日	污水处理站	是	121.59	7.6	5.333				次氯酸钠	35	自动
2023年5月15日	污水处理站	是	165.69	7.6	5.486				次氯酸钠	40	自动
2023年5月16日	污水处理站	是	120.44	7.6	4.947				次氯酸钠	35	自动
2023年5月17日	污水处理站	是	110.62	7.6	3.876				次氯酸钠	35	自动
2023年5月18日	污水处理站	是	122.70	7.6	4.831				次氯酸钠	35	自动
2023年5月19日	污水处理站	是	116.52	7.6	4.446				次氯酸钠	35	自动
2023年5月20日	污水处理站	是	128.79	7.6	5.093				次氯酸钠	35	自动
2023年5月21日	污水处理站	是	110.75	7.6	4.637				次氯酸钠	35	自动
2023年5月22日	污水处理站	是	115.18	7.6	4.864				次氯酸钠	35	自动
2023年5月23日	污水处理站	是	106.20	7.6	3.946				次氯酸钠	35	自动
2023年5月24日	污水处理站	是	117.60	7.6	4.986				次氯酸钠	35	自动
2023年5月25日	污水处理站	是	120.49	7.6	5.001				次氯酸钠	35	自动
2023年5月26日	污水处理站	是	127.13	7.6	5.273				次氯酸钠	35	自动
2023年5月27日	污水处理站	是	129.41	7.6	4.876				次氯酸钠	40	自动
2023年5月28日	污水处理站	是	123.25	7.6	4.546				次氯酸钠	35	自动
2023年5月29日	污水处理站	是	136.72	7.6	4.651				次氯酸钠	40	自动
2023年5月30日	污水处理站	是	97.04	7.6	5.734				次氯酸钠	35	自动
2023年5月31日	污水处理站	是	127.59	7.6	6.279				次氯酸钠	35	自动
合计			3768.16							1100	

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间： 2023年5月1日-2023年5月31日　　记录人： 保飞　　审核人：李毕忠