

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2023年 6 月

企业生产情况：	正常 (<input checked="" type="checkbox"/>)		异常 (<input type="checkbox"/>)	
设计处理能力 (m ³ /d)	200	实际处理能力 (m ³ /d)	200	
设备运行记录	设备名称	污水处理站		
	是否正常	正常 (<input checked="" type="checkbox"/>)		异常 (<input type="checkbox"/>)
	耗电量 (kwh)	2750		
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠		
	加药时间	2023年6月16日	2023年6月27日	
	加药量 (t)	0.475	0.40	
	投药情况	正常、自动投药 (<input checked="" type="checkbox"/>)		不正常 (<input type="checkbox"/>)
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物 (kg)	损伤性医疗废物 (kg)	病理性医疗废物 (kg)
	产生量	3406.4	254.76	12.15
	集中委托处置量 (kg)	3673.31		
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司		
污水污染物指标浓度（出口）	流量 (m ³ /d)	4164.31	处理量 (m ³ /d)	4164.31
异常情况和问题处理记录： 污水处理站设施运行正常，流量正常，且无异常，且无异常，且无异常。				

记录人：保子

审核人：杨忠

时间：2023年 7 月 3 日