污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态	水排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
		是否正常	流量日均值	pH 值日	总余氯值	清理污泥	清理污泥	清掏	药剂 1	投放量	添加
			(m3/d)	均值	(mg/L)	型（干/湿	(kg)	时间	名称	(kg)	时间
2023年6月1日	污水处理站	是	105.23	7.6	5.271				次氯酸钠		自动
2023年6月2日	污水处理站	是	119.96	7.6	5.284				次氯酸钠		自动
2023年6月3日	污水处理站	是	116.81	7.6	5.336				次氯酸钠		自动
2023年6月4日	污水处理站	是	117.03	7.6	5.007				次氯酸钠		自动
2023年6月5日	污水处理站	是	121.54	7.6	5.394				次氯酸钠		自动
2023年6月6日	污水处理站	是	126.34	7.6	5.271				次氯酸钠		自动
2023年6月7日	污水处理站	是	139.15	7.6	5.094				次氯酸钠		自动
2023年6月8日	污水处理站	是	167.13	7.6	4.867				次氯酸钠		自动
2023年6月9日	污水处理站	是	154.19	7.6	5.003				次氯酸钠		自动
2023年6月10日	污水处理站	是	122.09	7.6	5.274				次氯酸钠		自动
2023年6月11日	污水处理站	是	110.60	7.6	5.241				次氯酸钠		自动
2023年6月12日	污水处理站	是	140.11	7.6	5.386				次氯酸钠		自动
2023年6月13日	污水处理站	是	164.32	7.6	5.294				次氯酸钠		自动
2023年6月14日	污水处理站	是	202.01	7.6	5.333				次氯酸钠		自动
2023年6月15日	污水处理站	是	175.20	7.6	5.486				次氯酸钠		自动
2023年6月16日	污水处理站	是	141.07	7.6	4.947				次氯酸钠	475	自动
2023年6月17日	污水处理站	是	125.00	7.6	3.876				次氯酸钠		自动
2023年6月18日	污水处理站	是	123.39	7.6	4.831				次氯酸钠		自动
2023年6月19日	污水处理站	是	141.97	7.6	4.446				次氯酸钠		自动
2023年6月20日	污水处理站	是	131.81	7.6	5.093				次氯酸钠		自动
2023年6月21日	污水处理站	是	131.94	7.6	4.637				次氯酸钠		自动
2023年6月22日	污水处理站	是	126.86	7.6	4.864				次氯酸钠		自动
2023年6月23日	污水处理站	是	139.81	7.6	3.946				次氯酸钠		自动
2023年6月24日	污水处理站	是	149.78	7.6	4.986				次氯酸钠		自动
2023年6月25日	污水处理站	是	146.25	7.6	5.001				次氯酸钠		自动
2023年6月26日	污水处理站	是	202.23	7.6	5.273				次氯酸钠		自动
2023年6月27日	污水处理站	是	124.08	7.6	4.876				次氯酸钠		自动
2023年6月28日	污水处理站	是	135.28	7.6	4.546				次氯酸钠		自动
2023年6月29日	污水处理站	是	128.55	7.6	4.651				次氯酸钠	400	自动
2023年6月30日	污水处理站	是	134.58	7.6	5.734				次氯酸钠		自动
合计			4164.31							875	

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间： 2023年6月1日-2023年6月30日　　记录人： 保飞　　审核人：李毕忠