

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2023年 7 月



企业生产情况	正常 (✓)		异常 ()	
设计处理能力 (m ³ /d)	200	实际处理能力 (m ³ /d)	200	
设备运行记录	设备名称	污水处理站		
	是否正常	正常 (✓)	异常 ()	
	耗电量 (kwh)	2750		
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠		
	加药时间	2023年7月12日	2023年7月25日	
	加药量 (t)	0.525	0.350	
	投药情况	正常、自动投药 (✓)		不正常 ()
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物 (kg)	损伤性医疗废物 (kg)	病理性医疗废物 (kg)
	产生量	3612.83	334.08	15.32
	集中委托处置量 (kg)	3762.23		
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司		
污水污染物指标浓度（出口）	流量 (m ³ /d)	4226.07	处理量 (m ³ /d)	4226.07
异常情况和问题处理记录： 1. 污水处理站设施运行正常，达标排放。 2. 固废暂存间运行正常，无异味、无渗漏、无扬尘。				

记录人：[Signature]

审核人：[Signature]

时间：2023年 8 月 3 日