污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态	水排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
		是否正常	流量日均值 (m3/d)	pH 值日均值	总余氯 (mg/L)	清理污泥类型（干/湿	清理污泥量 (kg)	清掏时间	药剂 1 名称	投放量 (kg)	添加时间
2023年8月1日	污水处理站	是	139.48	7.6	4.372				次氯酸钠		自动
2023年8月2日	污水处理站	是	174.86	7.6	4.635				次氯酸钠		自动
2023年8月3日	污水处理站	是	170.46	7.6	4.287				次氯酸钠		自动
2023年8月4日	污水处理站	是	129.73	7.6	5.038				次氯酸钠		自动
2023年8月5日	污水处理站	是	135.91	7.6	4.339				次氯酸钠		自动
2023年8月6日	污水处理站	是	129.25	7.6	4.937				次氯酸钠		自动
2023年8月7日	污水处理站	是	143.97	7.6	2.997				次氯酸钠		自动
2023年8月8日	污水处理站	是	103.06	7.6	4.863				次氯酸钠		自动
2023年8月9日	污水处理站	是	108.66	7.6	5.073				次氯酸钠		自动
2023年8月10日	污水处理站	是	93.83	7.6	6.271				次氯酸钠		自动
2023年8月11日	污水处理站	是	86.82	7.6	5.871				次氯酸钠		自动
2023年8月12日	污水处理站	是	128.89	7.6	4.931				次氯酸钠		自动
2023年8月13日	污水处理站	是	106.11	7.6	6.827				次氯酸钠	475	自动
2023年8月14日	污水处理站	是	92.60	7.6	5.884				次氯酸钠		自动
2023年8月15日	污水处理站	是	85.25	7.6	4.938				次氯酸钠		自动
2023年8月16日	污水处理站	是	112.65	7.6	5.371				次氯酸钠		自动
2023年8月17日	污水处理站	是	96.43	7.6	4.763				次氯酸钠		自动
2023年8月18日	污水处理站	是	98.85	7.6	5.271				次氯酸钠		自动
2023年8月19日	污水处理站	是	98.02	7.6	4.867				次氯酸钠		自动
2023年8月20日	污水处理站	是	78.80	7.6	5.271				次氯酸钠		自动
2023年8月21日	污水处理站	是	84.04	7.6	5.327				次氯酸钠	550	自动
2023年8月22日	污水处理站	是	77.97	7.6	5.336				次氯酸钠		自动
2023年8月23日	污水处理站	是	82.10	7.6	4.863				次氯酸钠		自动
2023年8月24日	污水处理站	是	92.30	7.6	5.037				次氯酸钠		自动
2023年8月25日	污水处理站	是	77.12	7.6	3.984				次氯酸钠		自动
2023年8月26日	污水处理站	是	66.37	7.6	4.271				次氯酸钠		自动
2023年8月27日	污水处理站	是	66.82	7.6	5.631				次氯酸钠		自动
2023年8月28日	污水处理站	是	101.79	7.6	4.863				次氯酸钠		自动
2023年8月29日	污水处理站	是	142.74	7.6	4.117				次氯酸钠		自动
2023年8月30日	污水处理站	是	94.09	7.6	6.338				次氯酸钠		自动
2023年8月31日	污水处理站	是	151.10	7.6	5.873						
合计			3350.07							1025	

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间： 2023年8月1日-2023年8月31日　　记录人： 保飞　　审核人：李毕忠