



182503130214

正本

NO: DLRHY-HJ2023-2404

# 检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 污水送样检测

报告日期: 2023年09月20日

大理州仁和源健康咨询有限公司





正本

DLRHY-HJ2023-2404

第 1 页 共 3 页



一、项目情况

委托单位	大理州中医医院		
委托单位地址	下关镇龙溪路 26 号		
联系人	李毕忠	联系电话	13577880350
监测单位	大理州仁和源健康咨询有限公司		
监测单位地址	大理创新工业园区颐苑路 70 号		
联系人	杨流松	联系电话	13312788088
委托日期	2022. 10. 01		
送样日期	2023. 09. 13	样品分析日期	2023. 09. 13~ 2023. 09. 16
检测项目	悬浮物、化学需氧量、粪大肠菌群		

二、样品情况

样品编号	WS-2023-38-3683	样品状态	感官描述: 微黄、无气味、 清澈、无油膜
	WS-2023-38-3684		感官描述: 微黄、无气味、 清澈、无油膜
	WS-2023-38-3685		感官描述: 微黄、无气味、 清澈、无油膜
样品数量	500mL×9	样品类型	污水
送样时间	2023 年 09 月 13 日	送样人员	保飞
接样时间	2023 年 09 月 13 日	接样人员	赵艳

正本



## 三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

182503130214

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检出限或最低检出量	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	—	赵慧菊
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	张琳
粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附录 A	电热恒温培养箱 (DHP-9150B、RHY088)、 生物安全柜 (BSC-110022、RHY107)	—	徐守良

## 四、水质检测结果

送样时间	样品编号	项 目	
		悬浮物	化学需氧量
2023-09-13	WS-2023-38-3683	mg/L	MPN/L
		10	67
		10	56
日均值	WS-2023-38-3685	12	162
		11	95
预处理标准		60	250
			5000



正本



DLRHV-HJ2023-2404  
第 3 页 共 3 页

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2023年9月20日

校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2023年9月20日

审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2023年9月20日

批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2023年9月20日

.....报告结束.....