污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态	污水排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
		是否正常	流量日均值	pH 值日均值	总余氯	清理污泥类型（干/湿	清理污泥量（kg）	清掏时间	药剂 1 名称	投放量（kg）	添加时间
			(m3/d)		(mg/L)						
2023年10月1日	污水处理站	是	132.11	7.6	5.273				次氯酸钠		自动
2023年10月2日	污水处理站	是	123.09	7.6	4.864				次氯酸钠		自动
2023年10月3日	污水处理站	是	129.13	7.6	5.004				次氯酸钠		自动
2023年10月4日	污水处理站	是	117.68	7.6	3.984				次氯酸钠		自动
2023年10月5日	污水处理站	是	129.34	7.6	5.963				次氯酸钠		自动
2023年10月6日	污水处理站	是	129.67	7.6	5.442				次氯酸钠		自动
2023年10月7日	污水处理站	是	114.93	7.6	5.371				次氯酸钠		自动
2023年10月8日	污水处理站	是	123.02	7.6	5.468				次氯酸钠		自动
2023年10月9日	污水处理站	是	147.88	7.6	5.394				次氯酸钠		自动
2023年10月10日	污水处理站	是	88.17	7.6	5.047				次氯酸钠		自动
2023年10月11日	污水处理站	是	141.14	7.6	5.293				次氯酸钠		自动
2023年10月12日	污水处理站	是	123.35	7.6	5.864				次氯酸钠		自动
2023年10月13日	污水处理站	是	129.38	7.6	5.669				次氯酸钠		自动
2023年10月14日	污水处理站	是	130.03	7.6	5.984				次氯酸钠		自动
2023年10月15日	污水处理站	是	109.98	7.6	4.697				次氯酸钠	600	自动
2023年10月16日	污水处理站	是	129.42	7.6	5.035				次氯酸钠		自动
2023年10月17日	污水处理站	是	144.09	7.6	6.084				次氯酸钠		自动
2023年10月18日	污水处理站	是	148.36	7.6	5.864				次氯酸钠		自动
2023年10月19日	污水处理站	是	142.09	7.6	5.963				次氯酸钠		自动
2023年10月20日	污水处理站	是	151.23	7.6	5.386				次氯酸钠		自动
2023年10月21日	污水处理站	是	129.71	7.6	5.297				次氯酸钠		自动
2023年10月22日	污水处理站	是	128.72	7.6	5.883				次氯酸钠		自动
2023年10月23日	污水处理站	是	130.82	7.6	5.279				次氯酸钠		自动
2023年10月24日	污水处理站	是	155.74	7.6	5.338				次氯酸钠		自动
2023年10月25日	污水处理站	是	129.65	7.6	4.397				次氯酸钠		自动
2023年10月26日	污水处理站	是	156.89	7.6	5.337				次氯酸钠		自动
2023年10月27日	污水处理站	是	135.65	7.6	4.981				次氯酸钠		自动
2023年10月28日	污水处理站	是	124.07	7.6	5.371				次氯酸钠		自动
2023年10月29日	污水处理站	是	119.92	7.6	5.271				次氯酸钠		自动
2023年10月30日	污水处理站	是	138.32	7.6	5.386				次氯酸钠	375	自动
2023年10月31日	污水处理站	是	118.53	8.6	5.008				次氯酸钠		自动
合计			4097.86							975	

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间： 2023年10月1日-2023年10月31日　　记录人： 保飞　　审核人：李毕忠